# HOJA OBSERVACIÓN SIMULACRO 2023-24

**1. RESUMEN:**

| **FECHA:** 26 ENERO **HORA:** 12:40 | **Nº ALUM APROX** | **OBSERVACIONES** PUERTAS, VENTANAS Y DOBLES FILAS | **TIEMPO DESALOJO** | **TIEMPO VUELTA NORMALIDAD** |
|---|---|---|---|---|
| **PLANTA BAJA** | **142** | Aula 4 sin cerrar y Aula 3 no saca papelera | **Día normal: 2:57** **Simulacro: 3:54** | **23:15** |
| **1ª PLANTA** | **193** | Aulas 6 y 10 no sacan papelera | **Día normal: 2:35** **Simulacro: 2:20** | **27:20** |
| **2ª PLANTA** | **213** | Aulas 20 no saca papelera, Aula 28 y Laboratorio CCNN sin papelera ni puerta | **Día normal: 4:10** **Simulacro: 2:32** | **28:41** |
| **SÓTANO** | **78** | Aula EPV puerta abierta y tarde 1:20 más que el resto | **Día normal:2:15** **Simulacro: 3:10** | **27:10** |
| **GENERAL CENTRO** | **626** | **PUERTA RAMBLA 3:54** **PUERTA PRINCIPAL 3:14** | **PEOR TIEMPO: 3:54 (PLANTA BAJA)** | **PLANTA: 2º** **TIEMPO: 28:41** |
| **PUNTO REUNIÓN** | **626** | **TOTAL CENTRO 3:54** | **Recuento:** **18:50** | **Desalojo total:** **24:40** |

**2. PROFESORADO:** 6 profesores/as se retrasan en la comunicación del recuento. Puerta abierta aulas 4, 28, Aula EPV y Laboratorio CCNN. Sin papelera fuera aula 3, 6, 10, 20, 28 y Laboratorio CCNN.

**3. PAS:** desalojo total.

**4. ALUMNADO:** Se observa que las dobles filas no se respetan en el recorrido ni en el punto de reunión.

**6. CAPACIDAD VÍAS:** adecuada. Este año se ha congestionado un poco la vía de evacuación por la puerta de la rambla, lo cual ha empeorado los tiempos globales de evacuación.

**7. ALARMA:** no procede.

**8. SUMINISTROS:** no procede.

**9. IMPREVISTOS:** el aula de EPV se retrasa 1:20 más que el resto.

**11. CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS:** Hay un desconocimiento en algunos casos de las pautas a seguir en un simulacro, aunque se percibe una mejora con respecto al año pasado gracias al refuerzo realizado en Tutorías.

**12. BALANCE GENERAL:** suficiente.

**13. SUGERENCIAS:** Revisar las instrucciones sobre el proceso de pasar lista para evitar confusiones. Comunicar la realización del simulacro por otra vía que no sea Séneca al PAS, dado que no están familiarizado con su uso de este sistema.