

HOJA OBSERVACIÓN SIMULACRO 2025-26

DIURNO

1. RESUMEN:

FECHA: 12 FEBRERO HORA: 10:15	Nº ALUM APROX	OBSERVACIONES PUERTAS, VENTANAS Y DOBLES FILAS	TIEMPO DESALOJO	TIEMPO VUELTA NORMALIDAD
PLANTA BAJA	107		Día normal: 2:57 Simulacro: 2:56	28:50
1ª PLANTA	194		Día normal: 2:35 Simulacro: 2:10	29:25
2ª PLANTA	295	Aulas 19, 21 y 25, puertas abiertas y papeleras dentro.	Día normal: 4:10 Simulacro: 3:01	30:02
SÓTANO	74	Aula Tecnología, puerta abierta y papeleras dentro.	Día normal: 2:15 Simulacro: 1:50	28:20
GENERAL CENTRO	670	PUERTA RAMBLA 3:01 PUERTA PRINCIPAL 2:56	PEOR TIEMPO: 3:01 (2ª PLANTA)	PLANTA: 2º TIEMPO: 28:41
PUNTO REUNIÓN	670	TOTAL CENTRO 3:01	Recuento: 17:33	Desalojo total: 27:43

2. PROFESORADO: 3 profesores/as se retrasan en la comunicación del recuento. Aulas 19, 21, 25 y de Tecnología, puertas abiertas y papeleras dentro.

3. PAS: desalojo total.

4. ALUMNADO: Se observa mejora en las dobles filas en el recorrido y en el punto de reunión.

6. CAPACIDAD VÍAS: adecuada. Este año no se ha congestionado la vía de evacuación por la puerta de la rambla, lo cual ha mejorado los tiempos globales de evacuación.

7. ALARMA: no procede.

8. SUMINISTROS: no procede.

9. IMPREVISTOS: retraso en las comunicaciones de recuentos por no haber preparado las pautas de evacuación.

11. CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS: Hay que mejorar, en algunos casos, el conocimiento de las pautas a seguir en un simulacro, aunque se percibe una mejora con respecto al año pasado gracias al refuerzo realizado en Tutorías.

12. BALANCE GENERAL: suficiente.

13. SUGERENCIAS: Revisar las instrucciones sobre el proceso de pasar lista para evitar confusiones. Comunicar la realización del simulacro por otra vía que no sea Séneca al PAS, dado que no están familiarizado con su uso de este sistema. En caso de situación real abrir las dos hojas de las puertas de salida, aunque el control de salida del alumnado sea menor dada la circunstancia.